

## Spørsmål 88 (2024) fra Simon S, Nordanger (SP): Belysning Marienlyst friidrettsanlegg

Til: Kommunedirektøren  
Fra: Simon S. Nordanger (SP)

Dato: 18.04.2024  
Saksnr: 24/00101-88  
Deres ref:

I forbindelse med utvidelsen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate ble lysmastene ved Marienlyst friidrettsanlegg fjernet. Etter rehabilitering av dekket på banen har det blitt etterlyst ny belysning ved banen for å kunne tilrettelegge for økt brukstid i sesong.

- Foreligger det en utredning for etablering av ny belysning ved Marienlyst friidrettsanlegg?
- Om det foreligger, er det iverksatt en prosess for etablering av ny belysning?
- Hva er kostnadsrammen for ny belysning ved anlegget?
- Foreligger det noen utredning for helhetlig utvikling av anlegget fremover?
- Vil utvikling av kastfeltet bli sett i sammenheng med friidrettsanlegget?

### Svar

#### **Foreligger det en utredning for etablering av ny belysning ved Marienlyst friidrettsanlegg?**

Nei, det foreligger ingen utredning for etablering av ny belysning.

#### **Om det foreligger, er det iverksatt en prosess for etablering av ny belysning?**

Se svar overfor.

#### **Hva er kostnadsrammen for ny belysning ved anlegget?**

Det er ikke innhentet et konkret kostnadsestimat for Marienlyst friidrettsanlegg. Som referanse kan det informeres om at pågående oppgradering av lys på Marienlyst kunstis-/kunstgressbane har en kostnadsramme på i overkant av 3 millioner kroner. Det anslås at lys på friidrettsbanen vil ha en kostnadsramme på mellom 2-3 millioner kroner.

#### **Foreligger det noen utredning for helhetlig utvikling av anlegget fremover?**

Det foreligger ingen utredning for videre utvikling av Marienlyst friidrettsanlegg.

#### **Vil utvikling av kastfeltet bli sett i sammenheng med friidrettsanlegget?**

En eventuell utvikling av kastfeltet skal ikke berøre friidrettsanlegget.

Den organiserte friidretten i Drammen benytter friidrettsanlegget i perioden 1. mai – 30. september hver sesong. Resten av sesongen trener klubbene inne i Drammenshallen. Friidrettsbanen brøytes ikke for snø om vinteren, da tartandekket er ikke ment for- eller tåler brøyting. Behovet for lys på friidrettsanlegget vil i teorien være fra medio september til snøen kommer november/desember, samt når snøen smelter i april frem til 1. mai.

## Kommunedirektør

### Politisk sekretariat

Organisasjonsnummer  
921234554

Postadresse  
Postboks 7500  
3008 DRAMMEN

Besøksadresse

Telefon +4732040000  
kommunepost@drammen.kommune.no

Kommunen har mottatt få henvendelser med ønske om lys på friidrettsanlegget siden lysene ble slukket for om lag 18 år siden. Kommunen er også kjent med at ingen idrettslag har ytret ønske om lys på friidrettsanlegget i anleggsundersøkelsen som nylig ble gjennomført av Drammen idrettsråd.