

Spørsmål 99 (2024) fra Rune Fortun (V): Urenset kloakk i Drammenfjorden

Til: Kommunedirektøren
Fra: Rune Fortun (V)

Dato: 29.04.2024
Saksnr: 24/00101-99
Deres ref:

Vi har blitt gjort oppmerksom på at det renner urenset kloakk fra Leirelva ut i fjorden ved Skur 4. Stemmer dette? Hva er planen, inkludert aktiviteter og tidshorisont, for å rette opp i dette dersom dette stemmer?

Er det andre steder i kommunen hvor urenset kloakk renner ut i bekker, elv, fjord eller vassdrag? Dersom det er det, hva er planene for å rette opp i dette?

Svar

Leirelva sitt nedslagsfelt er ca 10 km² og strekker seg fra Gundesølina, Skoger skole, Hellashytta, Nordbykollen og ned til Rundtom. Det anslås at det bor ca 7.000 personer i nedslagsfeltet. Ledningsnett i dette nedslagsfeltet består av 30 % fellessystem (dvs. overvann og kloakk i samme rør) og 70 % separatsystem (dvs. overvann og kloakk i hver sine rør). Ledningsnett med fellessystem har overløp til Leirelva ved kraftig regnvær.

Bratt skogsterreng i øvre deler og leirholdig grunn i nedre deler preger nedslagsfeltet. Ved høy vannføring i Leirelva kan vannet oppleves som brunt. Dette på grunn av utvasking fra landbruksområder og utvasking fra løsmasser langs elvekanten.

Leirelva har sitt utløp vest for skur 4.

Drammen kommune har overvåkingssystemer i de definerte overløpene, og det er ikke registrert overløp fra disse stasjonene den siste tiden.

Det kan i den forbindelse opplyses om at Drammen kommune ble fra en turgåer i juni 2022, gjort oppmerksom på at det var observert kloakk ved utløpet til Leirelva. Da ble da det foretatt omfattende undersøkelser av overvannsnett tilknyttet dette utløpet. Det ble den gang avdekket et tett rør med påfølgende utslipp i overvannsnett ved Lauritz Hervigs vei og kloakkstoppen ble håndtert. Undersøkelsene den gang avdekket imidlertid ikke noe som tydet på at det er direkte feilkoblinger av avløpsledninger på det omkringliggende overvannsnett.

Tilknytning av midlertidig brakkerigg lokalisert inne på området ved skur 4 skal ifølge søknad til Drammen kommune være riktig tilkoblet, men det vil nå bli utført en fysisk undersøkelse på dette stedet.

Kommunedirektør

Politisk sekretariat

Organisasjonsnummer
921234554

Postadresse
Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Besøksadresse

Telefon +4732040000
kommunepost@drammen.kommune.no

Når det generelt gjelder kommunens planer for å rette opp i feil på ledningsnettet, vises det særlig til statuskartlegging/kunnskapsgrunnlag som er utarbeidet i forbindelse med Temaplan for vann og avløp (Rapport – status avløpshåndtering 2022).

Avdekkes det feil på private stikkledninger følges dette opp med pålegg om utbedring.