
Notat

Til : Ana Maria Silvia Harper (H)

Fra : Rådmannen

Kopi :

Vår referanse
09/74 - 1

Arkivkode

Sted
DRAMMEN

Dato
29.01.2009

JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRØNLAND - SPØRSMÅL FRA ANA MARIA SILVIA SILVIA HARPER (H)

Her er en sak jeg lurer på om du kan ta opp i bystyret. Det er flere lett observerbare byggfeil ved jernbaneundergangen på Grønland, Strømsø. Tilstanden har vært slik i flere år uten at noe ser ut til å bli gjort for å rette på det. Det ene er at brunfarget vann lekker ut nær bunnen av undergangen på den siden som er nærmest bybrua. Den andre feilen er på den siden av undergangen som er nærmest politistasjonen. Her virker ikke varmekablene. Det ligger snø og is her, mens på den andre siden, nærmest bybrua, er det snø- og isfritt.

Kan du stille spørsmål i bystyret til rette instans i Drammen Kommune om hvorfor ikke noe blir gjort for å rette disse feilene?"

Svar

Undergangen er overtatt fra Statens vegvesen med den klare forutsetning at problemet med innsig av grunnvann skulle utbedres av Statens vegvesen. Dette har vist seg vanskelig rent teknisk men Statens vegvesen jobber fortsatt aktivt med saken blant annet med injisering av tettmasser. Varmekablene vest for undergangen har vist seg utstabile i drift, men er nå reparert og i drift.