



Status Ryghgata/turnloftet i Mjøndalen


Gjennomført befaring 04.02.21 som avdekket:

Mangler:

Trapp rømningsvei og kvalitet på denne

Øvrige avvik:

- Selvlukker og tettelist på dører i rømningsveier
- Tette gjennomføringer i brannskille mellom etasjer
- Tilstrekkelig merking av rømningsveier



Videre saksgang

Behandling av søknaden ble da utsatt inntil mottak nødvendig fullstendig dokumentasjon (innen **26.02.2021**)

- Endringssøknad for tidsaspektet i bruksendringen ble sendt
- Endringssøknaden med hensyn til varighet vil innvilges.

Betingelsen endres til at dispensasjonen gis for to år **fra** ferdigattest er utstedt

Ny søknad om ferdigattest vil bli innsendt innen 2. april



Turntilbudet



Eier har signalisert at det ikke er aktuelt å følge opp nye krav som fremkom etter siste befaring

Mjøndalen Idrettsforening ved Turn har satt i gang en prosess for å få ferdigstilt slik at lokalene kan tas i bruk

Kommunen er i dialog med MIF angående bistand til klubben for at turnaktiviteten kan opprettholdes

