

Spørsmål 23 (2022) fra Tony Burner (SV): Svelvik sykehjem

Til: Rådmannen
Fra: Tony Burner (SV)

Dato: 01.02.2022
Saksnr: 22/00048-23
Deres ref:

Pårørende har vært i kontakt med undertegnede og melder om følgende:

Skadedyr (mus og sølvkre). Sølvkre har begynt å spre seg fra første til andre etasje også.

Spørsmål:

Er rådmannen klar over problemet, og hva gjøres eventuelt?

Byggets varme styres fra Drammen, slik at det har vært tilfeller hvor det har tatt noen timer å justere til korrekt temperatur f.eks. ved kulde.

Spørsmål:

Gjøres det noe med å justere til korrekt innetemperatur uten at det går for lang tid?

Svar

Svar fra Drammen Eiendom KF:

Skadedyr:

Vi har fast avtale med skadedyrfirma for jevnlig forebyggende besøk og tiltak. Besøk hvert kvartal. Siste besøk var 18. januar d.å. Det ble rapportert om medium aktivitet av mus på åtestasjon ute. Det ble nylig observert tegn på museaktivitet innendørs. Det ble iverksatt tiltak mot dette umiddelbart.

Det er tidligere registrert sølvkre, og gjort tiltak i form av limfeller. Forekomsten har vært svært beskjeden og disse ble fjernet ifbm. siste oppussing. Vi har ikke registrert nye forekomster men vil sjekke med virksomheten og egen befaring. Ved behov settes det inn relevante tiltak.

Byggets varme:

Justering av temperaturen i rommene på Svelvik sykehjem baserer seg på et gammelt system med en temperaturføler i rommet hvor brukeren selv kan justere temperaturen innenfor et spekter på +/- 3 grader, men denne overstyringen opphører automatisk etter 24 timer.

Styring og eierskap

Politisk sekretariat

Organisasjonsnummer
921234554

Postadresse
Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Besøksadresse

Telefon +4732040000
kommunepost@drammen.kommune.no

Det skal i utgangspunktet ikke være behov for å justere temperaturen i rommet når utetemperaturen endrer seg, da panelovnene styres etter en fast ønsket romtemperatur på f. eks 23 grader.

Anlegget er gammelt og modent for oppgradering, og det ble satt av midler for utbedringer i 2021 , men på grunn av pandemien ble titaket utsatt. Prosjektet vil bli gjennomført i 2022 samtidig som vi skal rehabiliterer en del pasientrom og vinduer.